

Ausschreibung

Neubau: Korrosionsschutz S600 Festinstallation (400 kW - 800 kW) Permanent-Entgasung mit vorgängiger FTK-Reinigung 1µm

SpiroVent Superior Vakuumentgaser zur physikalischen Entgasung des Systemwassers von geschlossenen Heizungs- und Kühlanlagen und Erdsonden Wärmepumpen.

SpiroVent Superior Vakuumentgaser

Typ: Superior S600 Festinstallation mit integrierter Gasmessung - 10ml Gasgehalt permanent halten pro Liter Umlaufwasser, Restgasgehalt im Wasser <1%.

Preisfrage:

wengerenergie GmbH
Alte Steinhauserstrasse 19
CH-6330 Cham
Tel: +41 79 699 30 30
E-Mail: info@wengerenergie.ch
Internet: <http://www.wengerenergie.ch>

SpiroVent S600

Technische Daten:

Max. Anlagenvolumen:	325 cbm
Temperaturbereich:	0 - 90 Grad C
Umgebungstemperatur:	0 - 40 Grad C
Nenndruck:	PN10
Betriebsdruck:	2,5 - 6 bar
Glykolanteil:	bis 40%
Schallpegel:	<57 dB(A)
Zulaufanschluss:	Drehgelenk G $\frac{3}{4}$ "
Rücklaufanschluss:	Drehgelenk G $\frac{3}{4}$ "
Netzspannung:	230 V / 50 Hz
Gewicht:	63 kg
Höhe:	1.020 mm
Breite:	673 mm
Tiefe:	360 mm

Anschlüsse: 2 Stk. Rücklauf 3/4" AG Kugelhahn, Abstand 1000mm bauseits
Abstand zum Expansionsgefäss mind. 1000mm
Stromanschluss: 230V, bauseits

Montage Typ S600 und Inbetriebnahme

Anfahrtpauschale, MB3-Magnetfilter $\frac{3}{4}$ " Innengewinde, Anschlüsse,
P-Schläuche, Kugelhahn $\frac{3}{4}$ " Verschraubung 1/2" AG x 3/4" ÜWM

FTK-Reinigung 1µm

MOBIL-REINIGUNG (HZ-Zentrale + max. 3 Unterstationen):

FTK-Feinstfilter-Gerät - Edelstahlausführung (PN 6) 1-6PM
Magnetitabscheider Typ FTK M250-25-40
Filterelement Typ FTK FF-1 (Endfilter-Einheit 1µm)
Montage, Filterwechsel, Demontage inklusive
Anschlüsse: je 1 Stk. Rücklauf/Vorlauf 3/4" AG Kugelhahn, bauseits
Stromanschluss: 230V, bauseits

OPTIONAL Neubau:

Zusätzliche FTK-Geräte pro Unterstation CHF 920.00 (inkl. Filter)
Anschlüsse: je 1 Stk. Rücklauf/Vorlauf 3/4" AG Kugelhahn, bauseits
Stromanschluss: 230V, bauseits

BAUSEITS:

Anlage befüllt mit Wasser Ventile/Durchflussbegrenzer offen
Zirkulationspumpen manuell in Betrieb

Einheit: Stk.